

Factory certificate 工厂证书

久森（大连）船舶设备有限公司

Customer: 客户:

No.编号: 2023022006

Type and size 型号 规格	Quantity 数量 (套)	Name of steel 钢(牌号)	(chemical composition wt.%) 化 学 成 份 (重量%)										Mechanical Properties 机 械 性 能				
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Mo	V	Cu	σ_b	σ_s	$\sigma\%$	$\Psi\%$	HB
目标10K直角截止阀 F7320	1	WCB	0.32	0.31	0.76	0.03	0.03	0.3	0.4	0.11	0.08	0.4	485	250	22	35	187

Performance test 性能试验

Type and size 型号 规格	Shell test(water) 强度试验(水)		Seal test(Water) 密封试验 (水)		Back seal test(water) 起跳压力(水)		Leak-proofness test(air) 气密封试验(气)		Test standare 试验标准	Test result 试验结论	Inspector 检验	Auditor 审核	Manufacture 质量检验部门
	压力 (Mpa)	时间 (S)	压力 (Mpa)	时间 (S)	压力 (Mpa)	时间 (S)	压力 (Mpa)	时间 (S)					
目标10K直角截止阀 F7320	3.0	300	2.2	300	/	/	/	/	执 行 API 600	合格			

